



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 10028 / 592791

Délivrée à:
Delivered to:

ABAKX - M.P.R.
12, rue Barbedette - 17440 AYTRÉ (La Rochelle) - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

ABAKX - M.P.R. (2043BA)
12, rue Barbedette - 17440 AYTRÉ (La Rochelle) - FRANCE

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A LED NP
BAES OF EVACUATION WITH LED NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

ABAKX

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

LDE 45

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 42 - IK07 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 - 50
Flux lumineux : 45 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : 2 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT 2VNTCS
Lampes de secours : 1 Led
Lampes de veille : 1 Led

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n°96826-592476 A/B

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2010-02-26

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174